



## LASER STATION



Depósito Depurador  
Eficiência de 87% para  
partículas de 0,4 Microns

Filtro Primário  
F5 EFI Med (DIN EN 779) 98%  
EFI INIC (DIN EN 779) 50%

Filtro Secundário  
EU7 ASHRAE 80/85%  
EFI INIC (NACI 0,4 Microns) 65%



Filtro Final  
EU9 ASHRAE 99%  
FI INIC (NACI 0,4 Microns) 85%

### Especificações técnicas:

Ventilador Centrifuguo  
Motor 1,1 KW (1,5cv)  
Potência 220 Volts  
Consumo 8,02 AMP  
Caudal 1100 M3/Hora



Para mais informações contacte o nosso departamento comercial:  
Tel. 21 232 84 00 / 26 \* Fax. 21 232 84 90 \* Email. [info@iberlaser.net](mailto:info@iberlaser.net)